

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Корсаковскому и Новосильскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Новосиль, ул.
Карла Маркса, д.18
(место составления акта)

30.06.2021
(дата составления акта)
17.00 часов
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16

по адресу/адресам: Орловская область, г.Новосиль, ул. Карла Маркса, д.18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Орловской области, Александрова Александра
Борисовича от 02.06.2021 №16

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль, (Орловская
область, г.Новосиль, ул. Карла Маркса д. 18);

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

«25» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

«30» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

Продолжительность: 3 рабочих дня

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Корсаковскому и Новосильскому районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Орловской области, реестровый номер функции ФРГУ
№ 10001495160

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль Демьяненко О.И., 08.06.2021 в
10 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

/ Демьяненко О.И. /
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Корсаковскому и Новосильскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области

государственного бюджетного учреждения «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Орловской области» (свидетельство об аккредитации от 23.11.2017 №57-ПБ/00001, Главное управление МЧС России по Орловской области)

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал (и): заведующий Демьяненко Ольга Игоревна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года п. 54.)

- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (п.4.1 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).

- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (п.4.2 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).

- В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (п.4.3 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).

- Помещения подвала не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией. (п.4 Таблица 1,2 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности допущены: должностным лицом заведующим МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль Демьяненко О.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора, органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки): имеется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: чек лист, предписание №16/1/5 от 30.06.2021, протокол испытания системы АПС №53 от 25.06.2021

Начальник ОНД и ПР по

Корсаковскому и Новосильскому районам

майор вн.сл. Минаков И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"30" июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а) : Заведующий МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль Демьяненко О.И.

"30" июня 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц)
проводивших проверку)