



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Орловской области)

ул. С. Шаумяна, д. 33, г. Орел, 302028

Тел.: (4862) 44-98-22, (4862) 44-98-24

E-mail: iplorel@mail.ru

30.06.21 № 577-2-2
На № 133-4-11-15 от 28.06.2021 г.

Начальнику ОНД и ПР по
Корсаковскому и Новосильскому
районам

майору вн.сл.

И.И. Минакову

ул. Володарского, д.48, г. Новосиль,
Орловская обл., 303500

О направлении протокола

Направляю Вам протокол испытаний системы АПС здания МБДОУ
«Детский сад № 1 «Солнышко», расположенного по адресу: Орловская обл.,
г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 18.

Приложение: протокол испытаний на 1 л. в 1 экз;

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС
ИПЛ по Орловской области
подполковник вн. сл.

Е.А. Касторнов

В.А. Музалевский
(4862) 44-98-22



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Протокол испытаний № 53
по результатам проверки работоспособности автоматической системы
пожарной сигнализации

Дата проверки: 25.05.2021 г.

Объект проверки: Здание МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко»

Адрес объекта: Орловская обл., г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 18

Основание: Распоряжение № 16 от 02 июня 2021 года начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области А.Б. Александрова

Автоматическая пожарная сигнализация выполнена: ООО «Система безопасности»

Пуско-наладочные мероприятия выполнены: ООО «Система безопасности»

Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается: ООО «Система безопасности»

Монтажной организацией на проверку представлена установка пожарной сигнализации:

1. Прибор приемно-контрольный «Гранит-5»;
2. Ручной пожарный извещатель ИПР;
3. Извещатель пожарный дымовой ИПД 212-141;
4. Извещатель пожарный ручной ИПР;
5. Терминал вызова «01».

Монтаж сигнализации выполнен проводом оранжевого цвета с маркировкой КСВВ (нг) А-LS

Визуальный осмотр: В каждом помещении установлено по 2 извещателя. Отсутствует АПС в запотолочном пространстве в помещениях детского сада (не представлен расчет кол-ва пожарной нагрузки в запотолочном пространстве). При срабатывании системы АПС происходит запуск СОУЭ.

1. Система пожарной сигнализации. Выборочная проверка работоспособности

№ п/п	Место проведения испытания	Тип датчика	Приборы и оборудование, которыми проводились испытания	Кол-во испытываемых точек (датчиков)	Результат проверки работоспособности
1	Игровая младшей группы	ИПД	Комплект для проверки работоспособности пожарной	1	Исправно

			сигнализации «Соло»		
2	Кабинет методиста	ИПД	Комплект для проверки работоспособности пожарной сигнализации «Соло»	1	Исправно
3	Игровая подготовительной группы 2 этаж	ИПД	Комплект для проверки работоспособности пожарной сигнализации «Соло»	1	Исправно

Прим. при срабатывании системы пожарной сигнализации от одного пожарного извещателя (включение ПС по логической схеме «ИЛИ») происходит запуск системы оповещения и управления эвакуацией. Одновременно передается сигнал «Тревога» на пульт пожарной охраны.

Вывод: На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации, выполненная в здании МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко»», расположенном по адресу: Орловская обл., г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 18 осуществляет запуск системы оповещения и управления эвакуацией. Установить соответствие рассматриваемой АПС требованиям пожарной безопасности в полном объеме не представляется возможным ввиду отсутствия документации, позволяющей установить дату проектирования (монтажа) рассматриваемой АПС.

Протокол составлен на 1 листе, в 2 экземплярах.

Начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Орловской области
майор вн.сл.



В.А. Музалевский