

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Солнышко»» г. Новосиля Орловской области
(МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»»)
303500 Орловская область, г. Новосиля, ул. Карла Маркса, д.18
тел.: 8 (48673) 2-15-98
E-mail: novdetsoln@yandex.ru

Исх. 37 от 22.07.2021г.

Начальнику ОНД и ПР по
Корсаковскому и Новосильскому
районам майору вн. сл.
И.И.Минакову

Уважаемый Игорь Игоревич!

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 135-4-11-15 от 30.06.2021г. были приняты следующие меры:

1. Заключены договор поставки № 59 от 07.07.2021г. и договор № 38 от 07.07.2021г. (копии прилагаются), согласно которых будет произведена частичная замена и доустановка необходимого оборудования, а именно:
-помещения подвала ДОУ будут оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, будет произведена замена установленного прибора на Гранит-8;

-за счет установки новых и дополнительных оповещателей пожарных речевых «Говорун-И»:

А) звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;

Б) звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении;

В) в спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70дБА.

2. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, хранятся в ДОУ.

Заведующий



О.И. Демьяненко.