



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующему МБДОУ Детский
сад №1 «Солнышко» г. Новосиль

Демьяненко О.И.

(Главное управление МЧС России
по Орловской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРСАКОВ-
СКОМУ И НОВОСИЛЬСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Володарского, д. 48, г. Новосиль, 303500,
тел.: (48673) 2-15-17

30.06.2021 № 135-4-11-15

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«30» июня 2021 г.

г. Новосиль, ул. Володарского, д.48.
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Корсаковского и Новосильского районов Орловской области по пожарному надзору майор вн.сл. Минаков Игорь Игоревич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 36 от «30» июня 2021 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и матери-
алы на должностное лицо заведующего МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль

Демьяненко Ольгу Игоревну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную)) по адресу: Орловская область, г. Новосиль ул. Карла Маркса, д.18

(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации (нахождения))

Материалами установлено, что

В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 15.06.2021 по 30.06.2021 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №1 «Солнышко» г. Новосиль в 17 часов 00 минут 30.06.2021 в здании по адресу: Орловская область, г. Новосиль ул. Карла Маркса д.18 нарушил(а) Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года ; СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая

характеристика объекта [назначение, этажность; тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

Здание детского сада:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года п. 54.)
2. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (п.4.1 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).
3. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (п.4.2 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).
4. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (п.4.3 СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ).
5. Помещения подвала не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией. (п.4 Таблица 1,2 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)


Вам необходимо:

Здание детского сада:

1. На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
3. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
4. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА.
5. Помещения подвала оборудовать автоматической системой пожарной сигнализацией

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Минаков И.И.
(расшифровка подписи)

Представление получил(а):

дата, должность, подпись ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)